

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Киров ул. Маклина, 65, тел./факс 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Лебяжского и Пижанского районов
пгт. Лебяжье, ул. Комарова, 81, тел. 2-00-47 (код 83344), E-mail: ond.lebraiona@yandex.ru
пгт. Пижанка, ул. Полевая, 2а, тел. 2-15-01 (код 83355), E-mail: ondpizhanka@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 16/ 1 /1-13

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Лаж, директору школы Храпцову Сергею Евгеньевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ОНДПР Лебяжского и Пижанского районов ГУ МЧС России по Кировской области № 17 от «28» мая 2021 года, руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период

« 22 » июня 2021 г. с 08 час. 10 мин. до * 10 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

проведена проверка государственным инспектором Лебяжского и Пижанского районов по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

пожарному надзору Седельниковой Алевтины Александровны объектов КОГОБУ «Средняя школа с. Лаж» Лебяжского района Кировской области, расположенных по адресу: д.Елизарово, ул. Черемушки, 16 совместно директором школы Храпцовым С.Е.,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соблюдено противопожарное расстояние между зданиями детского сада и дровяника	Статьи 4,6, глава 16, статьи 78, 80, 100 № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ)	01.09.2021	
2.	Отсутствует для каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помеще-	пункт 2 ППР в РФ	01.09.2021	

	ний			
3.	Руководителем организации не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно правовых актов РФ.	п. 3 ППР в РФ	01.09.2021	
4.	В местах установки приемно-контрольного пожарного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 ППР в РФ	01.09.2021	
5.	Не исключено использование чердаков для хранения предметов (мусора, бумажных и иных горючих предметов)	п. 16 ППР в РФ	01.09.2021	
6.	Не размещена информация о месте хранения ключей на дверях чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок.	п. 18 ППР в РФ	01.09.2021	
7.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации	п. 23 ППР в РФ	01.09.2021	
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35 ППР в РФ	01.09.2021	
9.	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию в помещении тамбура (крыльца)	п. 35 ППР в РФ	01.09.21	
10.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети	п. 48 ППР в РФ	01.09.2021	

	электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения			
11.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств	п. 54 ППР в РФ	01.09.2021	
12.	неисправно эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы, не обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения?	п. 37 ППР в РФ	01.09.2021	
13.	Не приняты необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации.	п. 55 ППР в РФ	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Лебяжского и Пижанского районов

по пожарному надзору Седельникова А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июня 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«22» июня 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Седельникова А.А.
(должность, фамилия, инициалы)